

Konformitätserklärung

des Herstellers im Sinne der Richtlinie 2014/68/EU

Declaration of conformity

by the manufacturer in the sense of the Directive 2014/68/EU

Hersteller / Manufacturer

Sistag AG, CH-6274 Eschenbach

Beschreibung des Gerätes / Description of the Equipment:

Wey Rückschlagklappe / Wey Check Valve

Typ / Type: RSK
Nennweite / Size: DN 65 - 300
Nenndruck / Nominal pressure: PN 10

Einstufung / Classification:

Medium / Fluid: Flüssigkeit/ Liquid
Gruppe / Fluid group: Fluid 2
Kategorie / Category: Gute Ing. Praxis Art. 4 (3) / Sound engineering practice Art. 4 (3)

Konformitätsbewertungsverfahren / Conformity assessment procedures:

Modul gem. Anhang III / Module acc. annex III: A

Armaturen nach Art. 4 (3) dürfen nicht mit CE gekennzeichnet werden.

Valves which comply with Art. 4 (3) are not allowed to be CE-labelled.

Verweis auf anwendbare Normen z.B. / Reference to applied Standards e.g.:

EN 19	EN 558	EN 1092-2	EN12266-1/2
EN 10213	EN 1561	EN 1563	

Wir erklären, dass oben erwähnte Armatur den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/68/EU entspricht.

We herewith declare that the above referenced valve conforms to the relevant rules of the directive 2014/68/EU.

Armaturen mit angebautem Personenschutz entsprechen auch der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der Norm ISO 12100.

Valves with mounted safety guard also comply to the Machinery Directives 2006/42/EC and the standard ISO 12100.

Hinweise für den Betreiber sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.

Indications for operators in the instruction manual.

Sistag AG

Eschenbach, 18.01.2022



Samuel Leu
Engineering